



LIIKUNTAHALLIRAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT MUUTOSTÖIDEN JÄLKEEN:

KERROSALA:	
1.KERROS:	1275,5 kem2
2.KERROS:	218 kem2
YHTEENSÄ:	1493,5 kem2
TILAVUUS:	9270 m3

MITAT PERUSTUVAT VANHOIHIN PIIRUSTUKSIIN.  
MITÄÄN EI OLE TARKISTUSMITATTU.

UUDET RAKENTEET SOVITETTAVA VANHOIHIN RAKENTEISIIN.

POHJAPIIRUSTUS ON PIIRRETTY VANHOJEN PIIRUSTUSTEN POHJALTA.  
KAIKKI KUVASSA NÄKYVÄT MITAT ON VANHOISTA POHJISTA, EIKÄ NIITÄ OLE TARKEMMITATTU.  
TILOJA EI OLE TARKISTUSKIERRETTY.

PALO-OSASTOINNIT PERUSTUVAT VANHOIHIN LUPAPIIRUSTUKSIIN, SEKÄ PAIKANPÄÄLLÄ TEHTYIHIN HAVAINTOIHIN.

**RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: PALON KESTÄVÄ (P1).**  
RAKENNUS ON KOULURAKENNUS.

OSASTOINTI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN EI30.  
ULLAKON JAKO MAX 400m2 OSIIN EI15 RAKENTEIN.

RAKENNUS ON VARUSTETTU PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ,  
PIKAPALOPOSTILLA, MÄÄRÄYSTEN MUKAISILLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA  
SEKÄ MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLE.

SAVUNPOISTO HOIDETAAN PAINOVOIMAISESTI OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA.  
LIIKUNTASALISSA SAVUNPOISTOLUUKUT 2KPL n. 2m2 / LUUKKU.

KULKUREITIN MAX. PITUUS ULOSKÄYTVÄÄN 50m.  
POISTUMISTIET MERKITYY.  
MINIMI KAISTANLEVEYS MILLIMETREINÄ.

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:  
SEINÄT JA KATOT:  
yleensä B-s1, d0  
uloskäytävät, A2-s1, d0  
LATTIAT:  
D FL-s1

ULKOPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:  
Ulkoverhouksen sisä- ja ulkopinnat: B-s2, d0  
Tuuletusvälin sisäpinta: B-s1, d0

ILMANVAIHTO LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN.  
LÄMMITYSMUOTO KAUKOLÄMPÖ.

RAKENNUS ON LIITETTY:  
SÄHKÖVERKKOON  
KUNNALLISEEN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIVERKKOON.

MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ ULOSKÄYTVIEN PERUSTEELLA:  
SALIN ULOSKÄYTVIÄ ETEISEEN 2KPL 2400mm  
= 2 X 300henk. = 600 HENKILÖÄ.  
LISÄKSI ULOS 1KPL 1200mm = 120henk.  
ETEISEEN ULOSKÄYTVÄT: 1KPL 2000mm, 1KPL 2400mm  
= 240henk. + 300henk. = 540 HENKILÖÄ.

SALIN MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ ED. PERUSTEELLA 660 HENKILÖÄ.

- B 22.5.2023/JT Poistettu kuntosalitila. Siirretty wc-kopit toiseen paikkaan.  
Lisätty tuolivarasto aulaan.  
Eroitettu osa Eteishallista Kuntoliuhalliksi.  
Siirretty sisäänkäyntisivun ulkoseinät maanalaisen jäävän rakenteen kohdalle.  
Muokattu rakennuksen vesikattoa.  
Päivitetty laajuustiedot em. muutosten mukaisiksi.
- A 28.11.2022/JT Lisätty IV-konehuone ja kaapistot kuntosalin nurkkaan.  
Päivitetty kuntosalin ikkunoita ja lisätty ulko-ovi uuteen iv-konehuoneeseen.

K.osa/Kylä 291-403-8-47, 291-403-8-16	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintä varten	Rak.luvan n:o
Rakennuslupamenetelmä KORJAUSRAKENTAMINEN			Perustustyyppi PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite KUHMOISTEN KUNTA, KOULUKESKUS LÄNKIPOHJANTIE 64 17800 KUHMOINEN			Perustuksen sisältö POHJAPIIRUSTUS 1.KERROS	mk 1:50
arkTaipale oy Pursulanrinne 17 17500 Padasjoki	Suunnittelija, päivitys ja allekirjoitus Jarmo Taipale RA,ark 11.11.2021		Suunnitteluala ARK	Perustustunnusnumero ARK-202146-201