

LIIKUNTAHALLIRAKENNUKSEN LAAJUUSTIEDOT
MUUTOSTOIDEN JÄLKEEN:

KERROSALA:
1.KERROS: 1275,5 kem2
2.KERROS: 218 kem2
YHTEENSÄ: 1493,5 kem2
TILAVUUS: 9270 m3

MITAT PERUSTUVAT VANHOIHIN PIIRUSTUKSIIN.
MITÄÄN EI OLE TARKISTUSMITATTU.

Pohjoinen



.291-415-8-39

.291-403-8-47

.291-410-55-19

.291-410-24-31

.291-403-8-16

LÄNKIPOHJANTIE

POHJAPIIRUSTUS ON PIIRRETTY VANHOJEN PIIRUSTUSTEN POHJALTA.
KAIKKI KUVASSA NÄKYVÄT MITAT ON VANHOISTA POHJISTA, EIKÄ NIITÄ OLE TARKEMMITATTU.
TILOJA EI OLE TARKISTUSKIERRETTY.

PALO-OSASTOINNIT PERUSTUVAT VANHOIHIN LUPAPIIRUSTUKSIIN, SEKÄ PAIKANPÄÄLLÄ TEHTYIHIN HAVAINTOIHIN.

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA: PALON KESTÄVÄ (P1).
RAKENNUS ON KOULURAKENNUS.

OSASTOINTI KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN EI30.
ULLAKON JAKO MAX 400m2 OSIIN EI15 RAKENTEIN.

RAKENNUS ON VARUSTETTU PALOVAIROITINJÄRJESTELMÄLLÄ,
PIKAPALOPOSTILLA, MÄÄRÄYSTEN MUKAISELLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA
SEKÄ MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLE.

SAVUNPOISTO HOIDETAAN PAINOVOIMAISESTI OVIEN JA IKKUNOIDEN KAUTTA.
LIIKUNTASALISSA SAVUNPOISTOLUUKUT 2KPL n. 2m2 / LUUKKU.

KULKUREITIN MAX. PITUUS ULOSKÄYTTÄVÄÄN 50m.
POISTUMISTIET MERKITYY.
MINIMI KAISTANLEVEYS MILLIMETREINÄ.

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:
SEINÄT JA KATOT:
yleensä B-s1, d0
uloskäytävät, A2-s1, d0
LATTIAT:
D FL-s1

ULKOPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:
Ulkoverhouksen sisä- ja ulkopinnat: B-s2, d0
Tuuletusvälin sisäpinta: B-s1, d0

ILMANVAIHTO LVI-SUUNNITELMIEN MUKAAN.
LÄMMITYSMUOTO KAUKOLÄMPÖ.

RAKENNUS ON LITETTY:
SÄHKÖVERKKOON
KUNNALLISEEN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIVERKKOON.

MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ ULOSKÄYTTÄVIEN PERUSTEELLA:
SALIN ULOSKÄYTTÄVIÄ ETEISEEN 2KPL 2400mm
= 2 X 300henk. = 600 HENKILÖÄ.
LISÄKSI ULOS 1KPL 1200mm = 120henk.
ETEISEEN ULOSKÄYTTÄVÄT: 1KPL 2000mm, 1KPL 2400mm
= 240henk. + 300henk. = 540 HENKILÖÄ.

SALIN MAKSIMI HENKILÖMÄÄRÄ ED. PERUSTEELLA 660 HENKILÖÄ.

A 22.5.2023/JT Poistettu kuntosalitila. Siirretty wc-kopit toiseen paikkaan.
Lisätty tuolivarasto aulaan.
Erofitettu osa Eteisihallista Kuntoihhalliksi.
Siirretty sisääkäyntisivun ulkoseinät maanalaisen jäävän rakenteen kohdalle.
Muokattu rakennuksen vesikattoa.
Päivitetty laajustiedot em. muutosten mukaisiksi.

K.osa/Kylä .291-403-8-47, .291-403-8-16	Korteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintä varten	Rak.luvan n:o
Rakennuslupamenetelmä KORJAUSRAKENTAMINEN	Pääpiirustus			
Rakennuskohteen nimi ja osoite KUHOISETEN KUNTA, KOULUKESKUS LÄNKIPOHJANTIE 64 17800 KUHOISETEN	Pääpiirustus sisältö ASEMAPIIRUSTUS	mk 1:500		
arkTaipale oy Pursulanrinne 17 17500 Padasjoki	Suunnittelija, päivitys ja allekirjoitus Jarmo Taipale RA,ark 11.11.2021	Suunnitteluala	Piirustusnumero ARK ARK-202146-100	