

Kylmänlähteen vedenottamon painesäiliön vaihtaminen uuteen

Tekninen lautakunta 26.09.2023 § 73
204/02.08.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796
	<p>Kuhmoisten vesilaitoksella on käytössään 500³ vesitorni. Vesitorniin pumpataan vettä yhtäaikaan kahdesta vedenottamosta, Mällykäinen ja Kylmälähde. Mällykäisen pumppausteho on näistä huomattavasti heikompi ja pystyy päiväsaikaan pitämään tornin vesipinnan vain kulutustasolla.</p> <p>Kylmänlähteen vedenottamo pystyy yksin tuottamaan tarvittaessa koko Kuhmoisten vedentarpeen ollen näin päävedenottamo. Kylmälähteellä on myös mahdollisuus varavoiman käyttöön pitkissä sähkön häiriötilanteissa.</p> <p>Viranomaistarkastuksessa vedenottamon painesäiliö todettiin olevan käyttöikänsä päässä ja määrättiin vaihtamaan uuteen. Vaihtotoimenpiteet tulee käynnistää 31.9.2023.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Hemmo Saartoala
Ehdotus	Tekninen johtaja ehdottaa, että vaihtotoimenpiteiden kartoitus aloitetaan viipymättä edellä kuvatun perusteiden vesihuollon toimimisen turvaamiseksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.