

Akkukontin rakennuslupahakemus, Halla-ahontie, 291-409-1-56

Rakennuslautakunta 25.09.2024 § 41
136/10.03.00/2024

Valmistelija Rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453

NWJ FIN Oy hakee lupaa energian varastointiin tarkoitettun valmiin NW JBox -teräskontin asentamiseen. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatila sekä kytkentätila.

Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliömetriä ja kokonaisala on 29 neliömetriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa valitaan maaperän mukaan.

Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.

Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoinen noudetaan kiinteistöltä kokonaisuudessaan pois. Kontti on siirrettävä.

Hankkeeseen liittyen rakennustarkastaja on kuullut naapureita 291-409-1-57, 291-409-1-32, 291-409-1-69, 291-404-27-3, 291-416-1-17 ja 291-409-1-19. Useamman naapurin huolena oli tien kunnossa pysyminen rakentamisaikana sekä sen jälkeen.

Esittelijä Rakennustarkastaja Samuli Manninen

Ehdotus Rakennuslautakunta puoltaa NWJ FIN Oy:n hakemusta ja myöntää luvan energiakontin rakentamista varten. Lisäyksenä mainitaan, että hankkeen käyttämät yksityistiet on pidettävä kunnossa rakentamisen aikana ja sen jälkeen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.