

Akkukontin rakennuslupahakemus, Kissankulmantie, 291-413-0007-0060

Rakennuslautakunta 23.10.2024 § 50
153/10.03.00/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453

NWJ FIN Oy hakee lupaa energian varastointiin tarkoitettun valmiin NW JBox -teräskontin asentamiseen. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatila sekä kytkentätila.

Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliometriä ja kokonaisala on 29 neliometriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa valitaan maaperän mukaan.

Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.

Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoinen noudetaan kiinteistöltä kokonaisuutena pois. Kontti on siirrettävä.

Hankkeeseen liittyen rakennustarkastaja on kuullut naapureita 291-413-7-23 ja 291-401-5-60. Heillä ei ollut huomauttamista hankkeeseen. Muut naapurit tulkittiin olevan sen verran kaukana rakennuspaikasta, että heidän oikeuksiinsa hankkeella ei ole juuri vaikutusta.

Esittelijä

Rakennustarkastaja Samuli Manninen

Ehdotus

Rakennuslautakunta puoltaa NWJ FIN Oy:n hakemusta ja myöntää luvan energiakontin rakentamista varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.