

## Oikaisuvaatimus päätökseen Sahanrannan keittiön kylmä- ja pakastehuoneiden hankinta 20/2026 4.3.2026

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 24  
37/02.08.00/2026

Valmistelija Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Jäämet Oy on osoittanut 17.3.2026 Kuhmoisten tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen liittyen viranhaltijapäätökseen Sahanrannan keittiön kylmä- ja pakastehuoneiden hankinnasta (20/2026, 5.3.2026). Oikaisuvaatimus on liitteessä 2 ja viranhaltijapäätös liitteessä 3.

Tekninen toimi on suullisesti pyytänyt tarjoukset viideltä eri kylmälaitteiden toimittajalta. Tarjoukset pyydettiin tilaan sopivista kylmä- ja pakastehuoneista rahteineen ja asennuksineen. Tarjoajien oli mahdollista käydä tutustumassa kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Myös Jäämet Oy:n edustaja on käynyt paikanpäällä tutustumassa kohteeseen.

Tarjoukset tulivat sähköpostilla kaikilta viideltä, joilta tarjousta oli pyydetty. Tarjoajista 4 tarjosi saman valmistajan hieman eri ominaisuuksilla olevia tuotteita. Yksi tarjoajista, Jäämet, tarjosi erilaisia tuotteita.

Jäämetin tarjoamissa tuotteissa on kylmähuoneen ulkoseinästä ulos tulevat seinämonoblokit, joiden ei katsottu soveltuvan kohteeseen, koska niiden mahtumiseksi tilaan, kylmähuoneiden pinta-alassa menetetään liikaa. Tällä tarkoitetaan sitä, kun monoblokit ovat kylmä- ja pakastehuoneen ulkopuolella niiden seinässä möykkynä, joudutaan näiden huoneiden sisäpuolen kokonaistilavuudesta luopumaan liikaa (tilaamaan pienemmät huoneet), kun ko. huoneet sijoitetaan keittiötilaan vierekkäin. Vähintään toinen monoblokeista jää joko seinän ja kylmähuoneen tai kylmähuoneen ja pakastehuoneen väliin jättäen siihen tyhjän tilan. Kylmähuoneen etupuolella monoblokit olisivat kaventamassa käytävätilaa. Tästä syystä kyseistä tuotetta ei voitu pitää mahdollisena vaihtoehtona.

Jäämetin tarjouksen hylkäämisen jälkeen jäljellä olevat tarjoajat olivat kaikki tarjonneet saman merkkisiä Porkan kylmä- ja pakastehuoneita. Tästä syystä lähetettiin tarjoajille tarkemmin määritellystä Porkan kokonaisuudesta tarjouspyyntö, jossa oli Porkan suunnitteluohjelmalla piirretty tarkalleen tilaan haluttavat keskenään yhtenevät, vaatimukset täyttävät huoneet, jotta tarjoukset olisivat keskenään vertailukelpoisia.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty vaatimuksia liittyen hankinnan loppuunsaattamiseen.

Kylmä- ja pakastehuoneet on tilattu viranhaltijapäätöksen mukaisesti ja ne asennetaan kohteeseen viikolla 17. Aikataulu on tiukka, koska

viikolla 17 keittiön tulee olla valmis, jotta ravintola voidaan avata 30.4.2026.

Esittelijä	Tekninen johtaja Virve Toukola
Ehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedokseen ja toteaa, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty vaateita ja näin ollen itse hankintapäätöstä ei tarvitse tarkastella oikaisuvaatimuksen johdosta uudelleen. Tekninen lautakunta kuitenkin muistuttaa teknistä toimea siitä, että pienhankintasäännön mukaan 10 000 - 40 000€ hankintojen kilpailutus tulee tehdä selkeästi laaditulla ja informatiivisella kirjallisella tarjouspyynnöllä, joka lähetetään vähintään 3 - 5 tarjoajalle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.